

Holz100 Wand




MAGISTRAT DER STADT WIEN
MA 39 – VFA

MAGISTRATSABTEILUNG 39
VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT DER STADT WIEN
gegründet 1879
AKKREDITIERTE PRÜF- UND ÜBERWACHUNGSSTELLE
A-1110 Wien, Rinnböckstraße 15
Telefon: (national 01), (international +43 1) 795 14-8039 oder DW
Telefax: (national 01), (international +43 1) 795 14-99-8039 oder DW
Internet E-Mail: post@m39.magwien.gv.at

Wien, 12. Juni 2003




Holz100 Akustik



Thoma Holz100 Wand 12,4 cm
Heraklith M 1,5 cm
Akustik - Formleisten 3,7 cm

Bewerteter Schallabsorptionsgrad: 0,4(M,H)



Holz100 12,4cm + 1,5cm Heraklith M + 3,7cm Formleisten spezial